Amt Eiderkanal Zentrale Steuerungsunterstützung -Amts- und Gemeindegremien

Osterrönfeld, 17.06.2014 Az.: 022.23 - Er Id.-Nr.: 100447

Vorlagen-Nr.: GV2-14/2014

Beschlussvorlage

zu Punkt 11. für die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung (Gemeinde Bovenau) am Montag, 30. Juni 2014

Beratung und Beschlussfassung über die Neubeschaffung einer Abwasserpumpe für das Pumpwerk 'Im Winkel' und Grundsanierung der vorhandenen Pumpe als Reserve

1. <u>Darstellung des Sachverhaltes:</u>

Die Abwasserpumpe der Station "Im Winkel" musste repariert werden, weil erhebliche Verschleißschäden zu einem Versagen des Betriebs geführt hatten. Dabei wurde festgestellt, dass die Pumpe auf Dauer nicht mehr verlässlich arbeiten wird, aufgrund des Alters der Pumpe. Daher wurde ein Angebot über die Neuinstallation einer Abwassermotorpumpe eingeholt, das sich auf 3.628,79 € beläuft. Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Pumpe neu zu beschaffen und die alte Pumpe soweit zu sanieren, dass sie als Reservepumpe eingesetzt werden könnte.

2. Finanzielle Auswirkungen:

Die benötigten Finanzmittel werden außerplanmäßig bereitgestellt.

3. Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt für die Pumpstation "Im Winkel" eine neue Abwassermotorpumpe zu kaufen und installierten zu lassen. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die notwendigen Arbeiten zu beauftragen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden außerplanmäßig bereitgestellt.

gez.

Jürgen Liebsch (Der Bürgermeister)

<u>Anlage</u>