

Amt Eiderkanal

Leiter FB 1 - Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung

Osterrönfeld, 19.08.2011

Sitzungsvorlage für die Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Schacht-Audorf am 30.08.2011
TOP 7 - Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Grund- und Regionalschule Schacht-Audorf

Produkt	Kontonr.	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt	Überschreitung	Bemerkungen
21610	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	535,50	-535,50	Lieferung eines Holzpollers als Sitzpoller auf dem Schulgelände (Betrag in "Unterhaltung" enthalten, Deckung gewährleistet)
21610	0332000	Anbau von Gruppenräumen - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	1.464,25	-1.464,25	Gebäudeeinmessung der Schulerweiterung, Deckung gewährleistet
21610	0332000	Einbau einer ELA-Anlage und Verkabelung EDV - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	37.771,68	-37.771,68	Schlussrechnungen Schwachstrominstallation, nicht verbrauchte Mittel aus 2010: 29.913,96 EUR

Im Auftrag

(Jan Rütger)

Anlage 1

Terminübersicht 2011/12

Aukamp-Schule

August		
15.08.2011		1. Schultag
15.08.2011	14.00 Uhr	Lehrerkonferenz
16.08.2011		Ausbildungsnetzwerk
17.08.2011		Einschulung
22.08.2011	19.30 Uhr	Elternabend Strandkrabben
25.08.2011	20.00 Uhr	Informationsabend Walking-Bus
31.08.2011		Schulfrühstück
September		
05.09.2011		Schulentwicklungstag / Elternabende mit Neuwahlen
06.09.2011		Hörkino
06. + 07.09.2011		Kurzklassenfahrt Paradiesvögel
12.09.2011	14.00 Uhr	Lehrerkonferenz
12. – 16.09.2011		Flurkonferenzen mit Wahl der Flursprecher
28.09.2011		Schulfrühstück
30.09.2011		Schul-Erntedankgottesdienste
Oktober		
02.10.2011		Erntedankgottesdienst der St. Michaelis-Kirche in Osterrönfeld mit Schulbeteiligung
04.10.2011		Hörkino
10.10. -22.10.2011		Herbstferien
26.10.2011		Schulfrühstück
26. – 28.10.2011		Verkehrsunterricht mit Vorbereitung auf die Radfahrprüfung durch die Polizei für 4.-Klässler
31.10.2011	14.00 Uhr	Lehrerkonferenz
November		
01.11.2011		Hörkino
03.11.2011	ab 15.00 Uhr	Radfahrprüfung (4.-Klässler) / Osterrönfelder Informationstag KITAS-Schule (voraussichtlicher Termin)
07.11.2011		Prüfung Frau Teuteberg
10. + 11.11.2011		Schnuppertage für Schulanfänger (bei Bedarf)
14.11.2011		Schulkonferenz
14. – 18.11.2011		Anmeldung der zukünftigen Schulanfänger
21.11.2011		Weihnachtsbasteln
22.11.2011		Hallenfußballturnier Mädchen
24.11.2011		Hallenfußballturnier Jungen / Weihnachtlicher Schulbasar
28.11.2011		Flursingen in der 1. Stunde (gelber Flur)
30.11.2011		Schulfrühstück
Dezember		
05.12.2011		Flursingen in der 1. Stunde (grüner Flur)
05.12.2011	14.00 Uhr	Lehrerkonferenz
06.12.2011		Hörkino
12.12.2011		Flursingen in der 1. Stunde (blauer Flur)
21.12.2011		Schulweihnachtsfeier 2. Stunde / Schulfrühstück / Neues OGS-Kursprogramm
23.12.2011 – 06.01.2012		Weihnachtsferien
Januar		
16.01.2012		Zeugniskonferenz
23.01.2012	20.00 Uhr	Informationsabend zum Übergang auf die weiterführenden Schulen – 4. Klassen
25.01.2012		Schulfrühstück


26.01.2012		Halbjahres-Abschlussfest der OGS
27.01.2012		Ausgabe der Halbjahreszeugnisse und der Teilnahmebestätigungen für die OGS-Kurse
31.01.2012		Start der neuen OGS-Kurse
Februar		
06.02.2012	14.00 Uhr	Lehrerkonferenz
07.02.2012		Hörkino
27. + 28.02.2012		Gewaltprävention KSH
29.02.2012		Schulfrühstück
März		
05.03.2012	14.00 Uhr	Lehrerkonferenz
05. + 06.03.2012		Gewaltprävention KSH
06.03.2012		Hörkino
12. + 13.03.2012		Gewaltprävention KSH
15.03.2012		Känguru – Mathematikwettbewerb für 3/4
19. + 20.03.2012		Gewaltprävention KSH
23.03.2012		Sponsorenlauf
26.03. + 27.03.2012		Gewaltprävention KSH
28.03.2012		Schulfrühstück
30.03. – 13.04.2012		Osterferien
April		
16.04.2012	14.00 Uhr	Lehrerkonferenz
23. – 27.04.2012		Zirkuswoche, tägliches Schulfrühstück
30.04.2012		Schulentwicklungstag
Mai		
07.05.2012	14.00 Uhr	Lehrerkonferenz
08.05.2012		VERA Deutsch
14. – 18.05.2012		Bewegliche Ferientage, Himmelfahrt
21.05.2012		VERA Mathematik
29.05.2012		Neues OGS-Kursprogramm
30.05.2012		Schulfrühstück
Juni		
04.06.2012	20.00 Uhr	Schulkonferenz
05.06.2012		Hörkino
11.06.2012		Zeugniskonferenz
14.06.2012		Sozialer Tag (siehe Sponsorenlauf)
18.06.2012	14.00 Uhr	Lehrerkonferenz
20.06.2012		Schulfrühstück
21.06.2012		Abschiedsgottesdienst für die 4.-Klässler
22.06.2012		letzter Schultag, Ausgabe der Zeugnisse und der Teilnahmebestätigungen für die OGS-Kurse
25.06. – 04.08.2012		Sommerferien

Stand 08/2011

Terminplan für das Schuljahr 2011/12 – 1. Halbjahr

12.08.	Nachprüfungen
16.08.	1. Schultag nach den Sommerferien
17.08.	Einschulung 5. Klassen
18.08.	Einschulung 1. Klassen
22./23.08.	Kl. 5a / Hem, Sti – Augustenhof
23./24.08.	Kl. 5 b / Ma, BI – Augustenhof
24./25.08.	Kl. 5 c / De, CI – Augustenhof
29.08.	4 a, b, c – Kb, Do, Gro zum „Lernort Natur“
29.08. – 2.09.	Klassenfahrt R 10 a /Han, Ws
31.08.	Frühstücksmütter
4.09. – 9.09.	Klassenfahrt R 10 b / To, Gu
5.09. – 9.09.	Klassenfahrt 4 a, b, c – Kb, Wei, Do, Li, Gro, Au
5.09.	Kl. 2 b, 2 c / Ha, Ko – Wandertag nach Gettorf
5.09.	„Lese fest“ 5 a, b, c - Klassen- + NZL-Lr Hem, Ma, De, Sw, St, Si
7.09.	Co, Kri – Personalratsschulung
bis 9.09.	Wanderfahrten im Kalenderjahr 2012
13.09.	„Achtung Auto“, 5 a, b, c
15.09.	5. Kl. – Hem, Ma, De Methodentag (1. – 5. Std.)
19.09.	Etatwünsche für 2012
20.09.	Lehrerkonferenz
20.09. – 22.09.	Vorbereitung 4. Klasse Fahrradprüfung Herr Schladetsch
21.09.	Elternabend 1. Klassen
22.09.	Elternabend 5. Klassen
23.09.	Geländelauf
26.09. – 30.09.	Projektwoche (30.09. Dokumentationstag)
4.10. – 7.10.	Klassenfahrt 6 a, b, c – Kri, NN, PI, NN, Si, Bil
5.10.	Landesfachtagung Streitschlichter Gu + Schüler
5.10.	Fahrradprüfung 4 a, b, c, – Kb, Do, Gro, u. Eltern (Herr Schladetsch)
10.10. – 22.10.	Herbstferien
27.10.	Schulelternbeiratssitzung
27.10.	Methodentag 5 a, b, c
28.10.	BIB R 9 a, b, c, H 9 a,b – And, Kl, Sti, Hem, Fz
31.10.	3. – 5. Kl. Reformationsgottesdienst (Li, PI)
31.10. – 4.11.	Klassenfahrt H 9 a, b – Hpl, Fz, Hi
7.11. – 11.11.	Potenzialanalyse 8 c / Kr
7.11.	2. Prüfung Frau Schwanz
9.11. – 11.11.	Streitschlichterausbildung – Kri, Gu
9.11.	Schulkonferenz
10.11.	Blutspenden (Räume 14 u. 15)
10.11.	2. Prüfung Frau Weigand
14.11. – 18.11.	Potenzialanalyse 8 d / Gu bzw. And
17.11.	Fotograf
18.11.	Elternsprechtage
21.11. – 9.12.11	Unterrichtseinheit der LiV Frau Klug, Osterrönfeld in Kl. 8 d
25.11.	1. – 4. Kl. Adventsbasteln Grundschule, vormittags
28.11.	Schulverbandssitzung mit anschl. Essen?
2.12.	Vorlesewettbewerb 5. u. 6. Klassen

Bitte wenden!



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat
Fachbereich 5
Planen, Bauen und Umwelt
Brandschutz

Anlage 4

Kreis Rendsburg-Eckernförde • Postfach 905 • 24758 Rendsburg

Amt Eiderkanal
Schulverband Schacht- Audorf
Schulstraße 36

24783 Osterrönfeld

Auskunft erteilt:

Herr Brandt

Durchwahl: 04331/202-494

Fax-Nr.: 04331/202-574

Zimmer: 431

E-mail-Adresse:

bauamt@kreis-rd.de

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom

Mein Zeichen, mein Schreiben vom
FD 5.2 -Brandschutz-

Rendsburg
5..9.2011

Brandschau in der Grund- und Regionalschule in Schacht- Audorf, Dorfstraße 58-60
Termin: 30.8.2011

Teilnehmer: Herr Liebsch, Schulverbandsvorsteher

Frau Achtenberg, Schulleiterin

Frau Mölck, Schulverbandsverwaltung

Herr Rüger, Amt Eiderkanal

Herr Denker, Hausmeister

Herr Pekron, Wehrführer

Herr Martens, stellv. Wehrführer

Herr Brandt, Brandschutzingenieur Kreis Rendsburg- Eckernförde

Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich einer hauptamtlichen Brandschau wurde die o. g. Schule in Augenschein genommen. Seitens des vorbeugenden Brandschutzes wurde festgestellt, dass der bauliche Brandschutz im Altbestand teilweise gravierende Mängel aufweist. Um die Sicherheit für alle Anwesenden in der Schule zu gewährleisten, werden nachstehend aufgeführte Maßnahmen erforderlich:

Sofortmaßnahmen; Block 5, Az.: 532-6/58

1. Die Öffnungen zwischen dem Treppenraum und den Fluren haben keine selbstschließenden Abschlüsse, die Obertürschließer wurden entfernt. Im Schadensfall wäre der gesamte Schultrakt gefährdet.

Die Türen am Treppenraum müssen selbstschließend hergerichtet werden und alle Rettungswege (Flure und Treppenraum) im Schultrakt sind flächendeckend mit TÜV- und GS- zugelassenen Rauchmeldern zu versehen.

Weitere Maßnahmen:

1. Die Öffnungen zwischen dem Treppenraum und den Fluren sind mit T30/RS-Abschlüssen nachzurüsten. Lösungsvorschläge wurden vor Ort besprochen.

Da der gesamte Schultrakt nur über einen baulichen Rettungsweg verfügt, wird ein

C:\Dokumente und Einstellungen\lea.joehnk\Lokale
Einstellungen\Temporary Internet Files\Brandschau
Schulzentrum Schacht- Audorf 2011.doc- 2 -

Dienstgebäude: Telefon: 0 43 31/20 20
Kaiserstraße 8 Telefax: 0 43 31/2 02-295
24768 Rendsburg

Konten der Kreiskasse:
Sparkasse Eckernförde (BLZ 210 520 90) Konto-Nr. 144 006
Sparkasse Mittelholstein, Rendsburg (BLZ 214 500 00) Konto-Nr. 1830
Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20) Konto-Nr. 164 12-207

zweiter baulicher Rettungsweg über eine äußere Treppenanlage gemäß der Richtlinie

über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen erforderlich.

Die Treppenanlage ist genehmigungspflichtig.

Der gesamte Gebäudetrakt ist mit einer flächendeckenden Brandmeldeanlage in vernetzter Ausführung auszustatten. Die Sicherheitsbeleuchtung in den Rettungswegen muss nachgebessert werden.

Altbau- Süd:

1. Das 1. Obergeschoss hat keinen gesicherten 1. Rettungsweg ins Freie. Der 2. Rettungsweg über die Fenster ist absolut unzureichend. Erforderlich wird der 2. bauliche Rettungsweg über eine äußere Treppenanlage gemäß der Richtlinie über bauliche Anforderungen an Schulen. Die Treppenanlage ist genehmigungspflichtig. Der gesamte Schultrakt ist mit einer flächendeckenden Brandmeldeanlage in vernetzter Ausführung auszustatten. Die Sicherheitsbeleuchtung in den Rettungswegen muss nachgebessert werden.

Feuerhemmende Türen müssen selbsttätig schließen und dürfen durch Gegenstände nicht offen gehalten werden, gilt für das gesamte Schulzentrum.

Die Brandlasten im Dachbodenbereich sind auf das Nötigste zu reduzieren.

Offene Müllbehälter in den Rettungswegen sind unzulässig. Türen ohne Schließzylinder sind mit einem Blindzylinder zu versehen, gilt allgemein.

Die Geländer und Umwehrungen der Treppen müssen nach den Vorschriften der Schulbau- Richtlinie nachgerüstet werden.

Im Eingangsbereich sind Flucht- und Rettungswegpläne nach DIN 4844 lagerichtig anzubringen.

Block I- III :

1. Die Gebäudetrakte haben nur einen Treppenraum. Die Treppenträume sind mit Holzdecken und Garderoben versehen. Zur Kompensierung der baulichen Unzulänglichkeiten im Bestand wird erforderlich, dass die Gebäudetrakte mit einer flächendeckenden Brandmeldeanlage in vernetzter Ausführung versehen werden. Alle Türen im Erdgeschoss müssen dicht- und selbstschließend nachgerüstet werden. Die Ausgänge ins Freie sind mit einem Knaufzylinder auszustatten. Die Treppenträume sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung nachzurüsten. Die Geländer und Umwehrungen der Treppen müssen nach den Vorschriften der Schulbau- Richtlinie nachgerüstet werden.

Alte Sporthalle :

1. Die Ausgangsbeleuchtung von der Sporthalle zum Flur ist instand zusetzen.
2. Der Notausgang über das Stuhllager muss immer freigehalten werden.
3. Im Flur ist ein Tüv- und GS- zugelassener Rauchmelder anzubringen.

Neue Sporthalle :

1. Die schadhafte Fluchtwegkennzeichnung (Tribüne) ist funktionsfähig herzurichten. Es ist zu prüfen, ob die Sicherheitsbeleuchtung ausreichend ist, wenn nicht, muss nachgebessert werden.

Erweiterung der Schule, Az.: 532-21/58

1. Die Ausgangs- und Notausgangsbeleuchtung ist in Dauerbetrieb zu schalten.
2. Die Tür zur Schulbücherei ist selbstschließend nachzurüsten (Obertürschließer).
3. Die Rettungswege müssen brandlastfrei sein und dürfen durch Möbel nicht eingeeengt werden.
4. Der Boden- Türfeststeller an der Rauchschtür, Tür von der Eingangshalle zum 1.

Gruppenraum, ist unzulässig und ist **umgehend** zu entfernen. Sollen Brandschutztüren aus betrieblichen Gründen offen gehalten werden, so sind Bauart zugelassene Feststellvorrichtungen anzubringen.

5. Die Brandlasten unterhalb der Treppe, das Sitzpolster und die Säule sind zu entfernen.
6. Die Tür zum Serverraum ist selbstschließend herzurichten, der Obertürschließer ist wieder anzubringen.
7. Die Türen zwischen der Eingangshalle und den Gruppenräumen sind so herzurichten, dass sie selbsttätig schließen.
8. Die Tische und Stühle im 1. Obergeschoss, im Flur vor den Gruppenräumen, sind **umgehend** zu entfernen.
9. Der 2. bauliche Rettungsweg über den Klassenraum Block I ist beleuchtet (nach DIN grün/weiß) nachzurüsten. Die Stufe im Rettungsweg ist dauerhaft und sichtbar zu kennzeichnen.

Hinweise:

1. Die Kunststoff- Papiercontainer (mit offenem Einwurfschacht) im Bereich der Laubengänge stellen im Brandfall eine große Gefahr für die Gebäude und auch für die im Gebäude befindlichen Personen da. Seitens des vorbeugenden Brandschutzes wird für erforderlich gehalten, die Behälter außerhalb der Gebäude anzuordnen oder die Kunststoffbehälter gegen abschließbare Metallbehälter zu tauschen.
2. Brandschutztüren müssen selbsttätig schließen und dürfen nicht durch Gegenstände offen gehalten werden.
3. Treppengeländer und Umwehungen sind im gesamten Schulzentrum den zurzeit geltenden Vorschriften anzupassen.
4. In den größeren Gebäudeteilen sind Flucht- und Rettungswegpläne nach DIN 4844 lagerichtig anzubringen.
5. Für das Schulzentrum ist eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 zu erstellen.
6. Seitens des vorbeugenden Brandschutzes wird empfohlen, das gesamte Schulzentrum mit einer automatischen Brandmeldeanlage auszustatten, mit Aufschaltung auf eine ständig besetzte Stelle.

Nach Ausführung der Arbeiten bitte ich um eine Fertigstellungsmeldung.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Brandt

Verteiler: Herr Rüger, Amt Eiderkanal
Frau Achtenberg, Schulleiterin
Herr Pekron, Wehrführer