

## **Beschlussvorlage**

### **zu Punkt 4. für die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung (Gemeinde Bovenau) am Montag, 7. Dezember 2015**

---

#### **Beratung und Beschlussfassung über die Umsetzung der Brandschutzaufgaben für den Kindergarten**

##### 1. Darstellung des Sachverhaltes:

Am 13.10.15 fand eine Begehung der Kindergarteneinrichtungen durch den Brandschutzingenieur des Kreises, Herrn Brandt statt. In seinem Bericht reklamierte er verschiedene Punkte:

- Hinweisschild Feuerlöscher nachrüsten
- Selbstständig schließende Lagerraumtür
- Anbringen einer Sicherheitsleuchte in den Ruheräumen
- Instandsetzung einer schadhaften Rettungswegleuchte
- Anbringen von Rauchmeldern im Sanitärbereich
- Umfassende Maßnahmen zur Nutzung des Horthauses, hier insbesondere die Einrichtung eines zweiten Rettungsweges für das OG

Die meisten Punkte sind zügig abzarbeiten. Unverständlich ist die Forderung nach Rauchmeldern im Sanitärbereich, da für den Alt- und Anbau ein abgestimmtes Brandschutzkonzept der Baugenehmigung beigefügt war, die genau das nicht vorsah.

Noch nicht absehbar sind die Machbarkeit und die Kosten für Maßnahmen im Hort.

Es wird vorgeschlagen, Herrn Architekt Hartwig Kühne mit der Abarbeitung der Brandschutzaufgaben zu beauftragen und ihn ebenfalls zu beauftragen, für den Hort Vorschläge zur Umsetzung der Aufgaben zu erarbeiten, Diese sollen dann im Bauausschuss besprochen und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

##### 2. Finanzielle Auswirkungen:

Zurzeit nur Architektenkosten, die bis zur Sitzung ermittelt werden.

##### 3. Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Bovenau beschließt, Herrn Architekten Hartwig Kühne, Kiel mit der Umsetzung der Brandschutzaufgaben für den Kindergarten zu beauftragen. Weiter beschließt die Gemeindevertretung Bovenau, Herrn Kühne mit der Erarbeitung von Möglichkeiten zu beauftragen, die auch eine uneingeschränkte Nutzung des OG für den Hort ermöglicht.

gez.

Jürgen Liebsch  
(Der Bürgermeister)